Приложение №5

Перспективные тепло-гидравлические параметры на источнике тепловой энергии

Район: **Подпорожский район Ленинградской области**
Муниципальное образование: **Важинское городское поселение**
Поселок: **Важины**
Наименование котельной: **Котельная п. Важны**
Тепловой режим, °С **95-70**

Наименование источника	Текущий располаг. напор на выходе из источника, м	Давление в подающем тр-де, м	Давление в обратном тр-де, м	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч	Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч	Расход воды на подпитку, т/ч	Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч	Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
Котельная п. Важны	20	35	15	4,96237	198,556	0,31	0,43	0,06	0,06	0,16648